

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
ГБУЗ РК «Ухтинская детская
больница»
М.К. Нуриев
2017г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» (Стационар)

№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта :

ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница»

1.2. Адрес объекта **РК, г. Ухта, ул. Дзержинского, 30**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3286,9 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); 18655 кв. м

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта **2014,2015,2016г.;**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего. Нет,
капитального Нет;

сведения об организации, расположенной на объекте: **Стационар;**
Деятельность больничных учреждений широкого профиля и
специализированных

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Коми «Ухтинская детская больница», ГБУЗ РК
"Ухтинская детская больница"

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **РК, г. Ухта, ул.**
Дзержинского, д. 30

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление,
аренда, собственность) **Оперативное правление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

Государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) Региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Республики Коми

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Коми г. Сыктывкар ул. Ленина, 73

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности : Здравоохранение

2.2. Виды оказываемых услуг : Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных ;

2.3. Форма оказания услуг: На объекте, с длительным пребыванием.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети в возрасте до 18 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 50 коек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (Да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы, маршрутные такси по маршрутам № 11, 9

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : Нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 - 100 м

3.2.2. время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да, нет)

3.2.4. Перекрестки: Нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **Нет;**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **Есть,** (описать бордюрный камень 10см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **Нет;**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (к, о, с) ДУ (г, у)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (о, г) ДУ (к, с, у)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (о, г) ДУ (к, с, у)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) кабинетная форма обслуживания	ДЧ-И (к, о, г) ДУ (с, у)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (о, г) ДУ (К, С, У)

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (с, у) ДЧ-И (к, о, г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (к, о, с) ДУ (г, у)

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ (мнемосхема) на входе, направить запрос в администрацию города Ухта о приведении тротуаров и съездов в соответствие и организации оборудования остановочных комплексов отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории (понизить бордюрный камень при входе на территорию на высоту 0,015 м, и оборудовать съезд шириной не менее 1,5 м, для передвижения людей на кресле-коляске, со стороны автобусной остановки и стоянки, определить обученного сотрудников учреждения для оказания ситуационной помощи с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации для людей с инвалидностью.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном языке и оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного, установка нормативных поручней на входной площадке. Необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения с установкой «тревожной кнопки» и ТСП на первом, втором, третьем этаже по нормативам СП 59.13330.2012.. Обустроить нормативные поручни вдоль стен по всему пути передвижения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха

необходимо приобрести переносную индукционную систему «Исток» или аналог и организовать при возможности сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках предусмотреть размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 × 2,2 м. с установкой нормативных поручней с 2 сторон на высоте 0,9 м. и 0,7 м. с горизонтальным завершением на 0,3 м, приобрести ступенькоход «СТАИР ТРАК E801» или аналог, либо восстановить имеющийся лифт и назначить приказом обученного сотрудника, ответственного за организацию ситуационной помощи, возле входа смонтировать переговорное устройство или кнопку вызова помощи на высоте 0,8 м от уровня пола, рядом разместить табличку контрастного цвета размерами 50 x 270 мм с названием «Вызов помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм. Смонтировать доводчик с задержкой закрытия не менее 5 секунд и усилием при открывании не более 19,5 Нм. Усилие открывания дверей вместе с доводчиком не должно превышать 50 Нм, установить переносной пандус (скат) на перепаде высоты в коридорах первого этажа, необходимо обустроить прилегающую территорию (устранить неровную поверхность), устранить имеющиеся функциональные препятствия, применить комплексное развитие системы информации на объекте с понятной навигацией. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения на первом, втором и третьем этаже по нормативам СП 59.13330.2012. Организовать встречу и приём граждан на креслах-колясках.

Для обеспечения полной доступности для инвалидов с нарушениями зрения при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Тек.ремонт,

	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	Тек.ремонт,
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Тек.ремонт,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Тек.ремонт,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Тек.ремонт,
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Тек.ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Тек.ремонт,
8	Все зоны и участки	Тек.ремонт,

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ **2016-2020 г.**

в рамках исполнения **Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2016- 2020 год при условии выделения необходимых сумм бюджетных ассигнований из федерального бюджета**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП (о,с,г,у,к)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **Временно не доступен;**

4.4. Для принятия решения **требуется,** не требуется;

Согласование: **Согласование с территориальными органами социальной защиты населения соответствующего уровня и с полномочными представителями общероссийских общественных объединений инвалидов (ВОГ, ВОИ, ВОС), согласно п. 4.4.1, СП 59.13330.2012 г;**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **Нет;**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата - _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "13" феврале 2017 г.

2. Акта обследования объекта: № акта 2 _____

от "13" феврале 2017 г.

3. Решения Комиссии

от "13" феврале 2017 г.